ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00066/23

Серия RU № 0359307

ОБРАЗЕЦ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, Г Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7(495) 120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЕР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 141090, Россия, Московская область, город Королев, микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 12, цокольный этаж, помещение 08, комната 4. ОГРН: 1155018002281. Телефон: 8 (495)181-33-55, адрес электронной почты: info@faer.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЕР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 141090, Россия, Московская область, город Королев, микрорайон Юбилейный, улица Ленинская, дом 12, цокольный этаж, помещение 08, комната 4. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141100, Россия, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Заводская, дом 14.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, типа КДФ-1 (Е120)-Д, нормально закрытые, одностворчатые, стенового исполнения, прямоугольного сечения на фланцевом соединении, габаритными размерами от 200х200 до 1000х1000 мм, с внутренним расположением реверсивного электромеханического или электромагнитного приводов, выпускаемые по ТУ 28.99.39-001-01332773-23 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СЕРИИ «КДФ-1».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 790 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 3581/И-23 от 08.08.2023 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № БЦ043-172.23-02 от 19.07.2023 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67) подписанного экспертами: Сапроновой Светланой Александровной, Смолиным Павлом Юрьевичем.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытания на огнестойкость». Предел огнестойкости в режиме дымового клапана при установке в проеме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости - Е120. Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды – 1.2 по ГОСТ 15150-69, срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 6 месяцев. Срок гарантии устанавливается 60 месяцев с момента начала монтажа, но не более 66 месяцев со дня отгрузки клапана изготовителем. Дата изготовления образцов – 15.05.2023. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.08.2023 **ПО** 09.08.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации ________ (подпись) Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

ДЛЯ СЕРТИФИКАТОВ

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) ________ (подпись) Собольков Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.